

木造軸組工法による省令準耐火構造の住宅  
特記仕様書（木住協仕様） <520-6版> マニュアル  
正誤表

No.	ページ番号	修正箇所	誤	正
1	P. 11	2段落目	建築基準法第63条	建築基準法第62条
2	P. 12	2.1.3 界壁 枠内2行目	建築基準法施行令 第129条の2の3第1項第一号ロ	建築基準法施行令 第112条第2項
3	P. 15	2.1.4 界床 解説文1行目	建築基準法施行令 第129条の2の3	建築基準法施行令 第112条第2項
4	P. 15	2.1.4 界床 解説文2行目	H27年国土交通省告示第253号	R1年国土交通省告示第195号
5	P. 23～24	図2.1-8～11 各図の右下 防火被覆材下部 (壁・床取り合い部)の下地材表 記	当て木:45×45mm以上	受け材(当て木): 短辺30mm以上、 断面積1,140mm <sup>2</sup> 以上
6	P. 54	表2.3-1 界床の備考欄	令第115条の2の2	令第112条第2項
7	P. 62	1.3 界壁 1行目	建築基準法施行令 第129条の2の3第1項第一号ロ	建築基準法施行令 第112条第2項

201912

※No. 5以外は関係法令の改正に伴う根拠条文等の変更によるものである。